

HIVERNACLE

Indicacions relatives a les mesures de contenció i als nivells de contenció segons l'annex II del RD 178/2004

| ESPECIFICACIONS | | NIVELL DE CONFINAMENT | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Edifici | | | | | |
| 1 | Hivernacle: estructura permanent ¹ | No exigida | Exigida | Exigida | Exigida |
| Equip | | | | | |
| 2 | Entrada a través d'una resclosa amb dues portes amb pany dependent | No exigida | Opcional | Opcional | Exigida |
| 3 | Control d'escorriments d'aigua contaminada | Opcional | Minimitzar l'escorriment ² | Evitar l'escorriment | Evitar l'escorriment |
| Normes de treball | | | | | |
| 4 | Mesures per controlar les espècies no desitjades (insectes i altres artròpodes, rosegadors, etc.) | Exigida | Exigida | Exigida | Exigida |
| 5 | Procediments per evitar la disseminació d'organismes modificats genèticament durant el transport de material viu entre l'hivernacle o planter, l'estructura protectora i el laboratori | Minimitzar la disseminació | Minimitzar la disseminació | Evitar la disseminació | Evitar la disseminació |

1. L'hivernacle ha de ser una estructura permanent amb coberta contínua i impermeable, situada en un lloc on el pendent permeti evitar l'entrada d'aigües superficials i proveïda de portes de tancament automàtic.
2. Quan pugui haver-hi transmissió pel sòl.