

GUIÓ SIMULACRE – EDIFICI BLANC 2015

Data: 30 de novembre de 2015

Hora:11:45 hores

1. Situació

Detecció incendi a la tercera planta, al costat de les màquines de vending, que obliga a l'evacuació general de tot l'Edifici Blanc, a excepció de l'Hotel Campus.

2. Objectius

Donat que s'han fer alguns simulacres d'emergència, l'últim el 2 d'octubre de 2013, donat que des de l'últim simulacre s'han produït canvis a l'edifici en relació a obres de remodelació de la planta baixa i s'han canviat ubicacions de llocs de treball, donat que hi pot participar gent que no ha intervingut mai en aquest tipus d'exercicis, donat que no existeix un Manual d'Autoprotecció de l'Edifici Blanc actualitzat i donat a que existeix un Manual d'Actuació en Cas d'Emergència , s'estableixen com a objectius principals

- la capacitat de les persones que han d'intervenir,
- la verificació de disposar dels mitjans adients, i
- l'avaluació de la conveniència dels protocols definits.

3. Temporització del simulacre

HORA	SITUACIÓ	INTERVENEN
11:45	Una persona detecta la presència de fum i foc a la zona de les màquines de vending de la tercera planta de l'edifici Blanc. Aquesta persona dona l'avís telefònic al Centre de Control(CC 7004 / 935817004).	Persona a tercera planta CC
11:46	<i>La persona que rep la trucada informa el titular del CC, qui s'equipa amb l'armilla taronja, es desplaça al Centre de Control i avisa telefònicament al Cap d'Intervenció (CI) i al Cap d'emergència (CE)del que està succeint i a on.</i>	CC CI CE
11:47	<i>El CE es desplaça CC i espera informacions del CI. S'equipa amb l'armilla blava.</i>	CC CE CI
11:48	<i>El CI agafa la bossa d'emergència, s'equipa amb l'armilla taronja, avisa al membre de l'Equip de Primera Intervenció(EPI) de la planta tercera, que alhora s'equipa amb l'armilla groga. Tots dos es dirigeixen al punt del sinistre i verifiquen l'alarma.</i>	CI EPI
11:49	<i>El CI comprova que el foc no es pot controlar amb els mitjans propis i avisa telefònicament al CE de la situació. El CI es desplaça al punt de reunió de l'Edifici Blanc.</i>	CI CE

11:49	<i>El CE valora la situació i decideix activar el Pla d'emergència. Ordena al CC activar l'alarma general del Edifici Blanc de manera contínua, indicant l'evacuació total del d'edifici.</i>	CE CC
11:49	<i>El CE ordena al CC que avisi les ajudes externes (112 i Seguretat Campus UAB 93 581 25 25) El CE agafa el megàfon i es desplaça al punt de reunió de l'Edifici Blanc.</i>	CE CC
11:50	<i>En sentir l'alarma general de l'edifici els membres dels Equips d'Alarma i Evacuació s'han d'equipar amb les armilles grogues i han d'evacuar els seus sectors, dirigint als treballadors i públic (estudiants, visites...) cap a les vies i sortides d'evacuació de cada sector. En el cas de les aules han de sol·licitar ajuda als professors. Han de verificar que no queda ningú a la zona. Verifiquen el correcte tancament de les portes tallafoc.</i>	EAE's
11:54	<i>Un cop a l'exterior s'han de dirigir cap al punt de reunió de l'Edifici Blanc, ubicat a la cantonada de la plaça.</i>	EAE's
11:55	<i>Els membres de l'EAE controlen la presència del personal al punt de trobada. Van informant personalment al CI.</i>	EAE's CI
11:57	<i>El CI comprova que tot l'edifici Blanc ha estat evacuat i informa personalment al CE</i>	CI CE
11:58	<i>Un cop es confirma que no hi ha cap incidència i s'ha verificat que el risc ha desaparegut, el CE decreta el final del simulacre, donant ordre de desactivar l'alarma general. Informa que s'ha tractat d'un exercici de simulacre, agraeix la col·laboració i autoritza la tornada a la normalitat. S'informa al 112 de la finalització del simulacre i es reuneix el Comitè d'Emergència.</i>	CE CC

4. Materials:

- Equips de comunicació:
 - o Telèfons fixes i mòbils dels equips d'emergència de l'Edifici Blanc.
 - o 1 megàfon portàtil

- Equips de identificació:
 - o 1 armilla blava Cap d'Emergència
 - o 1 armilla taronja Cap d'Intervenció
 - o 36 armilles grogues Equips d'Evacuació i Equips d'Intervenció
 - o 5 armilles taronges Equips de Primers Auxilis

- Equips de primers auxilis:
 - o 5 farmacioles portàtils

5. Telèfons d'interès

SERVEI	TELÈFON
Emergències	112
Mossos d'Esquadra – Comissaria Cerdanyola del Vallès	93 592 47 00
Mossos d'Esquadra	112
Policia Local – Cerdanyola del Vallès	93 691 20 00
Servei de Seguretat i Vigilància UAB	93 581 25 25
Servei Assistencial de Salut (SAS)	93 581 18 00
Recepció Vila (CAC Plaça Cívica) (laborables de 08 a 20 hores)	93 581 73 13

6. Equips

SECTOR	TREBALLADOR	TELÈFON	CÀRREC
TOT L'EDIFICI	José Luis Albertos	6256 687565013	Cap d'emergència
	Francesca Hernández	6261 676430656	Cap d'intervenció
	Josep Anton Arellano	7145 610871384	Suplent Cap d'emergència
	Oriol Ors	7032 607244653	Suplent Cap d'intervenció
	Nèlida Falcó	7004	Centre de Control (matí)
	Òscar Jiménez	7004	Centre de Control (tarda)
	Raquel Muñoz	7004	Suplent Centre de Control (matí)
	Andrea García	7004	Suplent Centre de Control (tarda)
	Albert Roca	7004	Centre de Control (nit)
	PLANTA BAIXA	Esther Custó	7160
J. Manel López		7042	Primera intervenció
Esperança Lleixà		7304	Primers auxilis
Lydia Fabà		9028	Primers auxilis
Georgina Estapé		7002	Primers auxilis
Gemma Llonch		7191	Alarma i evacuació
Francisco Gallardo		9029	Alarma i evacuació
Carmen Moral		9035	Alarma i evacuació (tarda) Primera intervenció (tarda)
Carme Puigpinós		9023	Alarma i evacuació (tarda) Primera intervenció (tarda)
SECTOR 1			
SECTOR 2	Jhoney Caicedo	7271	Alarma i evacuació
	Priscil·la Davies	7050	Alarma i evacuació

PRIMERA PLANTA	Ángeles Ros	7234	Primers auxilis
SECTOR 1	M José Aguar	9011	Alarma i evacuació
	Laia Codolà	9033	Alarma i evacuació
	Albert Vancells	9010	Alarma i evacuació
	Joaquim Rodríguez	7156	Alarma i evacuació
	Carme Gata	6138 7040	Alarma i evacuació Primera intervenció
	Irene Olmos	7417	Alarma i evacuació Primera intervenció
	SECTOR 2	Beatriz Santolalla	9001
Cèsar Torrero		7066	Alarma i evacuació Primera intervenció
Francesc Gómez		7186	Alarma i evacuació Primera intervenció
Laia Trepà		7350	Alarma i evacuació
Marta Sabé		7268	Alarma i evacuació
SECTOR 3	Sònia Olvera	7030	Alarma i evacuació
	Gemma Marcos	7088	Suplent alarma i evacuació
SECTOR 4	M Carme Garrido	6675 7227	Alarma i evacuació
	Roser Ruiz	7265	Alarma i evacuació
SEGONA PLANTA			
SECTOR 1	Marta Sieso	9007	Alarma i evacuació
	Mercè Majós	7380	Alarma i evacuació Primers auxilis
	Neus Güell	9006	Alarma i evacuació
	Ferran Gallart	9027	Alarma i evacuació
SECTOR 2	David Barrabés	9024	Alarma i evacuació Primera intervenció
	Santi Carol	9034	Alarma i evacuació (tarda) Primera intervenció (tarda)
	Sílvia Izquierdo	9018	Alarma i evacuació (tarda)

TERCERA PLANTA			
SECTOR 1	Ramon Alberch	7011	Alarma i evacuació
	Maria Noguera	9017	Alarma i evacuació
	Montserrat Iglesias	7072	Alarma i evacuació
	M Àngels Miralpeix	7122	Alarma i evacuació
	Roser Fàbrega	7010	Alarma i evacuació Primera intervenció
SECTOR 2	Anahí Casadesús	7013	Alarma i evacuació (tarda)
	Alfred Mauri	7012	Alarma i evacuació (tarda)