

Protocol per a Emergències

Edifici Principal
Facultat de Veterinària

Mati (8 a 17 hores)

Maig 2023

Descripció sectors



SECTOR 1.0	Planta baixa. Des de l'ascensor central fins al deganat (fins la sala de juntes)
SECTOR 1.1	Planta 1a. Des de l'ascensor central fins al final del passadís, direcció aula informàtica, fins arribar al V0/160
SECTOR 1.2	Planta 2a. Des de l'ascensor central fins al final del passadís, direcció higiene, fins arribar fins al V0/260
SECTOR 1.3	Planta 3a. Des de l'ascensor central fins al final del passadís, direcció prod. animal, fins arribar al lab.V0/356
SECTOR 2.0	Planta baixa. Des de l'ascensor central fins a l'ascensor d'anatomia
SECTOR 2.1	Planta 1a. Des de l'ascensor central fins a l'ascensor de bioquímica
SECTOR 2.2	Planta 2a. Des de l'ascensor central fins a l'ascensor de microbiologia
SECTOR 2.3	Planta 3a. Des de l'ascensor central fins a l'ascensor de cirurgia
SECTOR 3.0	Planta baixa. Des de l'ascensor d'anatomia fins la sala de plastinació (inclosos els WC)
SECTOR 3.1	Planta 1a. Des de l'ascensor de bioquímica fins al final del passadís (V0/191)
SECTOR 3.2	Planta 2a. Des de l'ascensor de microbiologia fins al final del passadís (V0/299) tenir en compte, aigua destil·lada, la cambra freda interior, i la sala de calderes.
SECTOR HCV	Planta 3a. Des de l'ascensor cirurgia fins a l'antiga zona espera HCV
SECTOR 4.0	Planta baixa.. Zona guixetes, magatzem, taller, vestuaris SLiPI, quadre elèctric i galeries. Planta baixa nou aulari.
SECTOR 4.1	Planta 1a. De l'aula 1 a l'aula 4
SECTOR 4.2	Planta 2a. De l'aula 6 a l'aula 9, SEMINARI E i F, aula informàtica 4 i nous laboratoris
SECTOR 5.1	Planta 1a. Bar-restaurant, sales estudis, fotocòpies, menjador pas, WC.
SECTOR 5.2	Planta 2a. Des del seminari departaments (seminari 11) fins a l'aula 15
SECTOR 6-1	Planta -1. Biblioteca, planta -1 (sencera)
SECTOR 6.1	Planta 1a. Biblioteca planta 1a, sala actes, sala graus i WC'S, mòdul alumnes
SECTOR 6.2	Planta 2a. Biblioteca, planta altell

➤ Per localitzar el sector veure el color de la taula al plànol

Director del protocol

És la màxima autoritat de l'edifici mentre estigui activat el protocol. Desenvoluparà les tasques de director de protocol d'aquest edifici la Degana de la Facultat o, en la seva absència, el seu substitut.

Cap d'emergències

Ha de dirigir la gestió operativa de l'emergència. Desenvoluparà les tasques de cap d'emergències el Cap del SLiPI prèviament anomenat per aquest fi o, en la seva absència, el seu substitut.

Comitè per a situacions d'emergència (CSE)

El formen part el director del protocol, el cap d'emergències i l'administrador de centre.

Equip de primera intervenció (EPI)

Els integrants d'aquest equip són els primers que es desplacen al punt de conflicte, determina la gravetat de l'emergència. Són els responsables d'avisar immediatament al Cap d'Emergències. Està constituït per 3 persones del SLiPI.

Equip de primers auxilis (EPA)

Està format per 3 persones de diferents col·lectius de la facultat.

Cas que l'emergència sigui a un sector determinat, el CSE s'encarregarà d'avisar-los, si la l'alarma es general, hauran d'anar al punt de reagrupament de l'entrada principal i presentar-se al Cap d'Emergències.

Equip d'alarma i d'evacuació o confinament (EAEC)

Són els responsables d'evacuar l'edifici. Cadascú té un sector assignat del qual són responsables. Una vegada controlada la total evacuació del seu sector han d'avisar al Comitè de Seguretat i Emergències indicant el sector desallotjat.

Estan formats pels diferents col·lectius de la facultat. Hi ha nomenat una persona i 2 suplents per cada sectors (excepte alguns sectors que només hi ha un suplent). Han d'anar identificats amb una armilla taronja.

(*) Veure recomanacions específiques al final d'aquest protocol.

Sectors d'evacuació

Són les zones en les que està dividida la facultat en cas d'emergència.

Centre de control

És el lloc on es reuneix el CSE. S'estableix el centre de control a l'entrada principal de la Facultat.

Punt de reagrupament (exterior edifici)

Són els punts situats a l'exterior de l'edifici on ha d'anar el personal en el moment d'evacuar (veure plànol annex).

Lloc de confinament

Per al confinament de les persones es determinen dues possibilitats en funció del tipus d'emergència. Una, la facultat i altra la sala d'actes.

COMITE SEGURETAT I EMERGÈNCIES VETERINÀRIA. CSE

	Director	Administrador	Cap Emergències
Titular	Manel López (1199)	Fernando Kohn (1418)	Simón Navarro (6626)
1er. suplent	Joaquim Segales (4492)	Consol Ruiz (3241)	Alex Peña (1045)
2on. suplent	Lourdes Abarca (1542)		

EQUIPS PRIMERA INTERVENCIÓ. EPIs

	Nom	Unitat	Telèfon
Titular	Francesc Rius	SLiPI	1298
1er. suplent			
2on. suplent			

(*) Cas d'urgència immediata l'EPI passarà a ser Director i Cap Emergències.

EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS. EPAs

	Nom	Unitat	Tlf.fix/mòbil abr.
Titular	Carme Martínez	Nutrició	1556/6067
1er. suplent	Noelia Redondo	Infeccioses	4089/6170
2on. suplent	Tamara Tivero	Histologia	1355/6086

Telèfons

Seguretat 2525
SAS 1800/1900
Emergències 112

EQUIPS D'ALARMA, AJUDA I CONFIRNAMENT. EAECs

SECTOR 1.0

Descripció	Des de l'ascensor central cap al Deganat (planta baixa). SLiPI, gestió acadèmica, gestió econòmica, administració, aula 3er cicle i deganat. Bunker	
Recorregut	Direcció a la porta d'entrada i/o porta d'emergència davant ascensor deganat	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Jose M. Cuadros	Gestió Econòmica	4847
Carme Llobet	Gestió Acadèmica	1491
Leonor Sesen	Gestió Acadèmica	1491

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 1.1

Descripció	Des de l'ascensor central cap a l'aula d'informàtica (1a. planta). Part de farmacologia, biologia, SIMU, laboratori V0/150 i laboratori integral CTA	
Recorregut	Baixar les escales i sortir per la porta d'emergència davant ascensor deganat	
Alternatiu	Direcció ascensor central, baixar per les escales cap al hall i sortir per la porta principal	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
David López Giró	SIMU	2091
Carlos Hernández	SIMU	1449

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 1.2

Descripció	Des de l'ascensor central cap la unitat d'higiene (2a. planta)	
Recorregut	Baixar les escales i sortir per la porta d'emergència davant ascensor deganat	
Alternatiu	Direcció ascensor central, baixar per les escales cap al hall i sortir per la porta principal	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Dolors Busquets	Higiene	1460
Sònia Llorens	Tecnologia	1446

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 1.3

Descripció	Des de l'ascensor central cap a la unitat de producció i agric. (3a. planta).
Recorregut	Baixar les escales i sortir per la porta d'emergència davant ascensor deganat
Alternatiu	Direcció ascensor central, baixar per les escales cap al hall i sortir per la porta principal

Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Laura Nicolas	CAiA	3241
Jose Luis Fernández Rincón	CAiA	2036

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 2.0

Descripció	Des de l'ascensor central fins a l'ascensor d'anatomia (planta baixa). Histologia, anat. patològica i anatomia
Recorregut	Direcció a la porta d'entrada i/o a la porta d'emergència davant ascensor anatomia

Titular 1er. suplent	Unitat	Telèfon
Aida Neira	Histologia i anat. pat.	1597
Blanca Pérez	Histologia i anat. pat.	1597

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 2.1

Descripció	Des de l'ascensor central fins a l'ascensor de bioquímica. farmacologia, fisiologia i part de bioquímica
Recorregut	Anar cap l'ascensor de bioquímica i sortir per la porta de contenidors i/o baixar per les escales ascensor central

Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Antonio Acosta	Fisiologia	1898
Angel Vázquez	Farmacologia	1532

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 2.2

Descripció	Des de l'ascensor central fins a l'ascensor d'infeccioses. Part de genètica, reproducció, infeccioses i microbiologia	
Recorregut	Anar cap l'ascensor d'infeccioses, baixar a la 1a. planta i sortir per la porta contenidors i/o baixar per les escales centrals i sortir per la porta principal	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Assumpta López	MiCA i SAiA	3243
Núria Colomer	MiCA i SAiA	1091

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 2.3

Descripció	Des de l'ascensor central fins a cirurgia (3a. planta). Nutrició, patologia gral., cirurgia i bioquímica clínica.	
Recorregut	Baixar per l'escala lateral i sortir per la porta de contenidors	
Alternatiu	Baixar per l'escala central i sortir per l'entrada principal	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Montse Mesalles	Patologia Gral.	2066
Carlo Godoy	Cirurgia	4134

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR HCV

Descripció	Des de l'ascensor zona cirurgia fins a l'antiga zona d'espera de l'HCV (ara R-X)	
Recorregut	Anar cap la zona nova de l'HCV	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Yolanda Saco	Bioquímica clínica	1440
Raquel Pato	Bioquímica clínica	1440
Raquel Peña	Bioquímica clínica	1440

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 3.0

Descripció	Des de l'ascensor zona anatomia cap a la sala de dissecció (planta baixa). Anatomia	
Recorregut	Direcció a la porta d'emergència davant ascensor anatomia	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Victor Nacher	Anatomia	1482
Ana Carretero	Anatomia	1486

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 3.1

Descripció	Des de l'ascensor zona bioquímica cap al final del passadís de bioquímica (1a. planta). Quiròfans experimentals (exterior)	
Recorregut	Anar cap l'ascensor de bioquímica i sortir per la porta dels contenidors	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Lourdes Alarcon	Bioquímica	1649

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 3.2

Descripció	Des de l'ascensor d'infeccioses cap al final del passadís (2a. planta). Microbiologia i infeccioses.	
Recorregut	Anar cap les escales ascensor infeccioses, baixar i sortir per la porta de contenidors	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Rosa Expósito	Parasitologia	1049
Carolina Gómez	Microbiologia	1088

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 4.0

Descripció	Zona lavabos, guixetes, magatzem, taller, vestuaris. Planta baixa (nou aulari)	
Recorregut	Anar cap al hall principal i sortir per la porta principal. Treure per la porta d'emergència de la planta baixa al final del passadís (planta baixa nou aulari)	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Mar Ros (*)	Histologia	1597

(*) Es recomana entre els dos EAECS de la zona organitzar-se, ja que aquest sector està fragmentat.

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 4.1

Descripció	Zona aules 1a. planta (aules de l'1 a la 4)	
Recorregut	Sortir per la porta d'emergència davant aula 2 i final del passadís	
Alternatiu	Sortir per la porta d'emergència de la balena	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Dolors Medina	Farmacologia	1532

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

Important!

El personal d'aquest sector (no ubicat al mateix) actuarà sempre que hi soni l'alarma de la seva zona de treball i/o avisi el CSE. Cas que només s'activi el protocol d'aquest sector, el CSE els avisarà si són necessaris i no hi ha suficient amb el personal del SLIPI.

SECTOR 4.2

Descripció	Zona aules 2a. planta (aules 6, 7, 8 i 9, seminari E i F, aula informàtica 4 i nous laboratoris docents)	
Recorregut	Sortir per la porta d'emergència de final del passadís del nou aulari	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Olga Francino	Genètica	2087
Angels Domingo	Genètica	4260

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

Important!

El personal d'aquest sector (no ubicat al mateix) actuarà sempre que hi soni l'alarma de la seva zona de treball i/o avisi el CSE. Cas que només s'activi el protocol d'aquest sector, el CSE els avisarà si són necessaris i no hi ha suficient amb el personal del SLIPI.

SECTOR 5.1 (Servei Restaurant)

Descripció	Bar-restaurant	
Recorregut	Treure per la porta posterior del bar i zona jardí.	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Agusti Santiago	Bar	1547

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 5.1 (Sales estudis i fotocòpies)

Descripció	Zona sales estudi, fotocòpies, menjadors PAS i PDI (1a. planta)	
Recorregut	Anar cap la biblioteca i sortir per la porta de la balena i/o anar cap la màquina de cafè i sortir per la porta d'emergència del costat.	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Francesc Bracero	SLIPI	1298

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 5.2

Descripció	Zona aules 2a. planta (seminari 11, aules 10, 11, 12, 13, 14 i 15)	
Recorregut	Anar cap la porta d'emergència de l'aula 15	
Alternatiu	Baixar a la primera planta i sortir per la porta d'emergència del costat de la màquina de cafè	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Natàlia Sastre	Genètica	4260
Jordi Jordana	Genètica	1217

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 6-1

Descripció	Biblioteca planta -1	
Recorregut	Anar cap un dels dos extrems i sortir per una de les portes d'emergència.	
Alternatiu	Pujar al primer pis i anar cap a la porta de la balena	
Titular 1er. suplent	Unitat	Telèfon
Marina Garcia	Biblioteca	1549

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 6.1

Descripció	Biblioteca, 1a. planta, sala d'actes i graus, mòdul alumnes (sortida balena)	
Recorregut	Anar cap la porta d'emergència de la balena, sortir per la porta de l'extrem de la biblioteca i/o per la porta d'emergència de la sala d'actes (depenent de la ubicació)	
Titular 1er. suplent	Unitat	Telèfon
Cristina Andreu	Biblioteca	1549
Josep Mas	Biblioteca	1549

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.

SECTOR 6.2

Descripció	Biblioteca, 2a. planta.	
Recorregut	Baixar a la 1a. planta i sortir per la porta d'emergència de la 1a. planta	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Vicenç Allue	Biblioteca	2545

Recordeu que els WC de cada zona s'han d'evacuar també.


SECTOR evacuació especial

Descripció	Evacuar a Teresa Rigau	
Recorregut	En funció de la ubicació	
Titular 1er. suplent 2on. suplent	Unitat	Telèfon
Jordi Miró (1)	Reproducció	1044
Joan Enric Rodríguez	Reproducció	1045

(1) en aquest cas, les dos primeres persones són titulars, la 3a. és el primer suplent. S'hauran d'encarregar de vetllar per l'evacuació de la persona que tinguin assignada



PUNTS REAGRUPAMENT FACULTAT



Punt de control. Comitè de Seguretat i Emergències (CSE)



Punt de reagrupament.

(*) Recomanacions específiques EAECs

1. En el moment de sentir la sirena d'evacuació haureu d'agafar la vostra armilla identificadora.
2. Heu de vetllar perquè la vostra zona assignada sigui evacuada el més ràpid possible però amb calma.
3. Haureu de comprovar porta per porta que no quedi ningú. Cas que una porta estigui tancada amb clau es considerarà que no hi ha ningú.
4. Una vegada evacuada, haureu d'adreçar al personal al punt de reagrupament mes proper.
5. Heu d'evitar que el personal resti a l'espera a la porta d'emergència per on a sortit.
6. Heu de comunicar al Centre de Control (entrada principal) l'evacuació del vostre sector. (*molt important!*)
7. Per tal de tenir clar aquesta informació, **us recomanem** apuntar a la part superior esquerra de la vostra armilla el número (ex.: sector 2.1).
8. Cas de que alguna persona s'hagi negat a evacuar ho haureu de comunicar en el moment d'informar al Centre de Control.
9. Si a una evacuació, us trobeu allunyat de la vostra zona d'actuació, haureu de sortir seguint les instruccions del EAEC, en cap cas haureu d'anar a la vostra zona assignada, el vostre suplent serà el responsable del sector.
10. També us recordo, que en qualsevol cas, **en el moment de sonar la sirena, tothom està obligat a sortir, no ha d'esperar la vostra actuació.**
11. Cas de no disposar d'armilla podeu demanar-la al Cap del SLiPI.